



*Ufficio Legislativo del Presidente*

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

*e, p.c.,*

Alla Direzione Generale per la Tutela della salute e  
il coordinamento del sistema sanitario regionale

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 574 concernente “*Impianti di distribuzione carburanti all’interno dei centri abitati*”.

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto), si trasmettono gli elementi di risposta dell’ASL NA1 Centro fatti pervenire dalla Direzione Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale.

A tal proposito, si evidenzia che i riscontri delle restanti Aziende Sanitarie Locali, come evidenziato dalla citata Direzione Generale nella pregressa corrispondenza, saranno trasmessi dallo scrivente non appena perverranno.

MP

Il Dirigente dell’Ufficio I  
Attività Normativa  
Dott.ssa Josè Fezza  
Documento firmato da:  
JOSE' FEZZA  
02.02.2023 12:42:42 UTC

# AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

via Comunale del Principe n°13/A - 80145 - Napoli - C.F. 06328131211

tel. 081-254.44.03, email protocollo generale@aslnapoli1centro.it, PEC aslnapoli1centro@pec.aslnapoli1centro.it

## DIRETTORE GENERALE

**IN EVIDENZA**, a mezzo email

Spett.le Giuta Regionale della Campania  
c.a. Ufficio di Gabinetto

email legislativo.presidente@regione.campania.it

**Oggetto: Impianti di distribuzione carburanti all'interno dei centri abitati.**

### **RISCONTRO**

Vs. nota prot. n°2022-0020931/UDCP/GAB/UL del 20.12.2022.

*“Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto) – Reg. Gen. N. 574 – concernente “impianti di distribuzione carburanti all'interno dei centri abitati””*

Con riferimento a Vs. nota prot. n°2022-0020931/UDCP/GAB/UL del 20.12.2022 avente ad oggetto *“Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto) – Reg. Gen. N. 574 - concernente “impianti di distribuzione carburanti all'interno dei centri abitati”*”, il Direttore Dipartimento di Prevenzione e della U.O. C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - che con la firma della presente confermano - hanno relazionato nel merito con risposte precise e puntuali che di seguito si riportano:

#### **quesito punto 1)**

*se l'assessorato alla sanità e i direttori generali delle ASL, in qualità di organi preposti anche alle verifiche e alle omologazioni ai sensi del DPR 462/01 oltre che D. Lgs. 81/08, hanno effettuato gli opportuni controlli per verificare la loro sicurezza sia sul lavoro sia della pubblica incolumità;*

#### **riscontro**

- si premette che non é compito dei “direttori generali delle ASL” ma dell'ASL attraverso l'attività delle articolazioni aziendali competenti;
- si rappresenta inoltre che la ASL Napoli 1 Centro effettua, ai sensi del DPR 462/01, le verifiche periodiche degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (gli *“impianti di distribuzione carburanti all'interno dei centri abitati”* rientrano in questa fattispecie), solo su richiesta del datore di lavoro; si evidenzia che tali “verifiche” possono essere eseguite anche dall'ARPA o da eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive (art. 6 DPR 462/01);

#### **quesito punto 2)**

*quante omologazioni, ogni ASL campana, ha emesso negli ultimi 2 anni;*

#### **riscontro**

si rappresenta che per la omologazione degli impianti di che trattasi, la competenza è delle ASL o dell'ARPA ai sensi dell'art. 5 del citato decreto; negli ultimi 2 anni agli atti della U.O.C. competente (U.O. C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) non risultano pratiche che hanno definito l'omologazione di impianti elettrici in ambienti con pericolo di esplosione (ATEX);

**quesito punto 3)**

*se esiste, nei relativi atti aziendali, un servizio o comunque personale del ruolo tecnico dedicato e indipendente a tale attività fondamentale a garantire la sicurezza sul lavoro e della pubblica incolumità;*


**riscontro**

- nell'Atto Aziendale dell'ASL Napoli 1 Centro è stata prevista ed è attiva, all'interno del Dipartimento di Prevenzione, la U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- tale Unità Operativa Complessa cura - direttamente - le seguenti attività: (cfr. Atto Aziendale)
  - tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici commessi agli ambienti di lavoro;
  - ricezione denunce di infortuni sul lavoro ed indagini su richiesta dell'A.G. o di iniziativa;
  - verifiche (omologazioni) impianti nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione;
  - vidimazione registro infortuni; oggi non più applicabile
  - formulazione di mappe di rischio per quanto di competenza;
  - individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante la valutazione delle relazioni (ex art. 4 del D.Lgs. 277/91 e art. 4 del D.Lgs. 626/94; D.Lgs. 81/08) ai fini della sicurezza;
  - informazione sulle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di lavoro per quanto concerne la sicurezza;
  - formulazione e realizzazione di programmi di intervento per comparto produttivo o per rischi specifici;
  - cura la puntuale adozione e implementazione delle indicazioni, per quanto di specifica competenza, previste dal "Manuale procedure per l'adozione dei corretti procedimenti contabili".

Con l'auspicio di avere contribuito pienamente al riscontro richiesto e, comunque, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si ritenesse necessario, si porgono

distinti saluti.


il Direttore  
Dipartimento di Prevenzione  
dr.ssa Lucia Marino



il Direttore  
U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
dott. Ing. Giuseppe Belardo



il Direttore Generale  
dott. ing. **Ciro Verdoliva**



*una Squadra al lavoro  
per garantire salute*

